

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON 1

SECTOR	EQUIPO	Nº EQUIPO	CAPACIDAD	ESTADO	TRABAJOS A REALIZAR	FRECUENCIA
BIOTERIO EXPERIMENTACION	SPLIT	1	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	4
	SPLIT	2	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	4
	PISO TECHO	3	9000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	4
BIOTERIO CENTRAL	SPLIT	4	6000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
	SPLIT	5	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
	SPLIT	6	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
	VENTANA	7	4500 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
	SPLIT	8	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
	SPLIT	9	3000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	6
BIOTERIO CENTRAL RATONES	CENTRAL	10	15000 FRIG	Regular	Equipo Externo-Interno por ductos - Limpieza de filtro, control de funcionamiento y mano de obra reparación fallas	4
	CENTRAL	11	15000 FRIG	Regular	Equipo Externo-Interno por ductos - Limpieza de filtro, control de funcionamiento y mano de obra reparación fallas	4
AREA LAVADO DE BIOTERIO	PISO TECHO	12	9000 FRIG	Bueno	Equipos que necesitan limpieza de serpentinas y turbinas, y carga de gas reiterado por encontrarse en areas con viruta, polvo y pelo de animales	4
	SPLIT	13	3000 FRIG	Bueno	Sector Vestuario - Limpieza de FILTROS y ajuste de carga de gas	2
DIRECCION DE BIOTERIO	VENTANA	14	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
SERVICIOS SUEROS TERAPEUTICOS	SPLIT	15	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	16	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	17	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	18	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	CENTRAL	18	15000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2

DEPOSITO CENTRAL	SPLIT	20	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	21	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	22	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	SPLIT	23	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
SERPENTARIO - SECTOR OFIDIOS	PISO TECHO	24	15000 FRIG	Bueno	Busqueda de pérdidas con nitrógeno y carga de gas	2
SERPENTARIO - SECTOR ARAÑAS	SPLIT	25	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
ANTIRRABICA	PISO TECHO	26	9000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	PISO TECHO	27	9000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	CENTRAL	28	15000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
LABORATORIO CONTROL FISICO-QUIMICO	SPLIT	29	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	30	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	31	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
AREA ENVASE (nueva)	CENTRAL	32	15000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	CENTRAL	33	15000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	CENTRAL	34	15000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	SPLIT	35	4500 FRIG	Bueno	Control de funcionamiento y mantenimiento	1
LIOFILIZACION	CENTRAL	36	15000 FRIG	Bueno	Marca RUNWAY. Limpieza y control de funcionamiento.	2

ANTIGENOS Y ANTISUEROS	SPLIT	37	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	38	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	VENTANA	38	4500 FRIG	Regular	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	40	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	VENTANA	41	3000 FRIG	Bueno	Mantenimiento y control de funcionamiento	1
VACUNA BACTERIANA	SPLIT	42	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	CENTRAL	43	30000 FRIG	Bueno	Equipo Externo-Interno por ductos - Limpieza de filtro, control de funcionamiento y mano de obra reparación fallas	1
TOXINAS Y TOXOIDES SUBSUELO	VENTANA	44	3000 FRIG	Regular	Marca YORK. Mantenimiento y control de funcionamiento	1
	CENTRAL	45	15000 FRIG	Bueno	Equipo Externo-Interno por ductos - Limpieza de filtro, control de funcionamiento y mano de obra reparación fallas	1
MEDIOS DE CULTIVO	PISO TECHO	46	9000 FRIG	Bueno	Limpieza de unidad interior y control de funcionamiento	1
LABORATORIO DE CONTROL	SPLIT	47	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	48	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	49	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	50	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	51	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	52	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	53	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	54	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	55	Equipo Central		Cambio de Filtro HEPA. Control de carga y funcionamiento y mano de obra reparación fallas	1
INV. Y DESARROLLO VACUNAS	VENTANA	56	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1

DIRECCION INPB	SPLIT	57	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	58	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	SPLIT	59	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	60	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	61	2250 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	62	4500 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
BCG	CENTRAL	63	30000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	2
	VENTANA	64	3000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1
	SPLIT	65	6000 FRIG	Bueno	Control de carga, funcionamiento y limpieza de filtros de unidad interior.	1

REGLON 2

SECTOR	EQUIPO	Nº EQUIPO	CAPACIDAD	ESTADO	TRABAJOS A REALIZAR	FRECUENCIA
SERVICIOS SUEROS TERAPEUTICOS	CAMARA DE FRIO	66	De 4 a 8°C	Bueno	3,5 m x 3,5 m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
ANTIRRÁBICA	CAMARA DE FRIO	67	De 4 a 8°C	Bueno	2m x 2m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
ANTÍGENOS Y ANTISUEROS	CAMARA DE FRIO	68	De 4 a 8°C	Bueno	3m x 2m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
VACUNAS BACTERIANAS	CAMARA DE FRIO	69	De 4 a 8°C	Bueno	4m x 3m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
TOXINAS Y TOXOIDES	CAMARA DE FRIO	70	De 4 a 8°C	Bueno	3m x 2m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
ENVASES (Subsuelo)	CAMARA DE FRIO	71	De 4 a 8°C	Bueno	4m x 3m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
CAMPO DE MARCOS PAZ	CAMARA DE FRIO	72	De 4 a 8°C	Bueno	3,5 m x 3,5 m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1
BCG	CAMARA	73	De 4 a 8°C	Bueno	2m x 2m. Desarmado, desmontado, traslado al Campo Anexo de Marcos Paz y puesta en funcionamiento	1
ENVASES (Planta)	CAMARA DE FRIO	74	De 4 a 8°C	Bueno	3m x 2m. Limpieza, control de funcionamiento, carga de gas y mano de obra reparación fallas	1