



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

ADMINISTRACION NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD

"DR. CARLOS G. MALBRAN"

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES

AV. VELEZ SANSFIELD 563 – CAPITAL FEDERAL

TEL: (011)4303-1803 – E-MAIL: COMPRAS@ANLIS.GOV. AR

Anexo VI
(Resolución 368/2000)

CIRCULARES ACLARATORIAS DE LOS P.B y C.P.

CIRCULAR NRO: 029 /16	
Lugar y Fecha:	Buenos Aires, 06/04/2016
Nombre del Organismo Contratante:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN" CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUTRICIONALES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo: Licitación Privada	Nº.: 01/16	Ejercicio: 2016
Clase: Sin Clase.		
Modalidad: Sin Modalidad.		
Cudap Expediente Nº: _1_2095-S01:0003107/2015		
Rubro Comercial: 24- Equipos.		
Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipos (aires, heladeras, estabilizadores de tensión)		

ACLARACION PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

<p>Renglón 4: Aclaración del Renglón: donde dice 25.000 kcal/h debe decir 2.500 kcal/h. ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO SPLIT - FRIO 25000KCAL/H - CALOR 25000KCAL/H - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5KVA - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C.</p> <p>Renglón 3: Aclaración del Renglón: donde dice frio 30.000 frig/h debe decir 3000 frig/h. donde dice calor 30.000 cal/h debe decir 3000 cal/h. ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO CENTRAL - FRIO 30000frig/h - CALOR 30000CAL/H - TENSION NOMINAL 380V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - CONSUMO MENOR A 5KVA - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B.</p>

MARCELO D. MAZZONE
 INTERVENTOR
 Dpto. Administración de Bienes
 A.N.L.I.S. "Dr. Carlos G. Malbrán"