



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
ADMINISTRACION NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRAN"
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES
Avda. Velez Sarsfield 563 – Capital Federal
Tel.: (011) 4303-1803 – e-mail: compras@anlis.gov.ar

CIRCULARES ACLARATORIAS DE LOS P.B.y C.P.	
CIRCULAR NRO.: 162/17	
Lugar y Fecha:	Buenos Aires, 18/10/2017
Nombre del Organismo Contratante:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN"-

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo: Licitación Pública	Nº.: 07/17	Ejercicio: 2017
Clase: De Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad		
Cudap Expediente Nº.: 1_2095-S01:0001593/2017		
Objeto de la Contratación: Servicio de remodelación y ampliación del servicio de Fisiopatogenia del Departamento de Bacteriología del INEI.		
ACLARACIONES:		

Pregunta 1

En documento "Pliego datos" especifica:

"Los LAN Switches a instalar podrán ser del tipo Extreme Summit X460-48t, Juniper EX2200-48T-4G Cisco Catalyst o similar. Al menos 3 Switchs de 48 bocas para el edificio de Fisiopatogenia, y uno del mismo tipo que al menos posea 4 puertos SFP para el Datacenter, para poder conectar el nuevo edificio a la red actual del instituto, completando así un total de 4 equipos"

Mientras que en documento "datos .xls" especifica:

Switches: cantidad 1

Favor indicar que corresponde proveer, 4 equipos o 1?

De ser 1 solo Switch confirmar que deba poseer 4 puertos SPF y que la ubicación del mismo sea en Rack

Respuesta 1: Swicht

Se deberán proveer 4 Switchs del tipo Extreme Summit X460-48t, Juniper EX2200-48T-4G, Cisco Catalyst o similar de 48 puertos con 4 puertos SFP cada uno.

Además se deberá proveer 4 SFP LC para dichos Switchs (un SFP para cada Switch)

Pregunta 2:

El Rack se ubica junto al tablero TS2?

Favor indicar si existe marca y modelo sugerido de rack con lateral desmontable?

Respuesta 2: Rack

El mismo se debe colocar junto al tablero TS2

La marca sugerida para el Rack es: FAYSER o calidad equivalente o superior. El área de Informática evaluará y determinará la propuesta del proveedor

Pregunta 3:

Ubicación y características del portero eléctrico.

Respuesta 3: Portero eléctrico

Se dispondrá en la puerta de ingreso un portero eléctrico mural con intercomunicador a dos receptores ubicados dentro del laboratorio, los que permitirán la apertura de la cerradura magnética.

Pregunta 4

Favor especificar en plano tendido de fibra óptica (40 ml según "Datos .xls")

Respuesta 4: Fibra

No se deben proveer los 40mts de Fibra Óptica.



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
ADMINISTRACION NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR. CARLOS G. MALBRAN"
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES
Avda. Velez Sarsfield 563 – Capital Federal
Tel.: (011) 4303-1803 – e-mail: compras@anlis.gov.ar

En su reemplazo se debe cortar FO existente y fusionar 12 pelos de la misma.

Se deben fusionar 6 pelos en la bandeja a proveer (se deben proveer también los pigtail LC a fusionar)

Se deben fusionar los 6 pelos restantes de la FO para que siga su recorrido hacia el edificio que presta servicio actualmente (FATALITA).

Se deben proveer 4 patch de fibra Óptica LC-LCmultimodo de 50/125 micrones.

Estos trabajos deben estar cotizados dentro de los renglones "Tendido de fibra óptica" y "Empalmes de fibra" del ítem 12.1 TENDIDO DE FIBRA Y RACK de la planilla de cómputo. Incluir la bandeja portacable que se utilizará para vincular el rack con el laboratorio.

La cantidad de bocas de red dentro del laboratorio es de seis (6).

Pregunta 5:

Estructura de apoyo equipos A°A° exteriores. Favor especificar en Planilla de cómputo la cantidad (esta en blanco)

Respuesta 5: Estructura de apoyo equipos AA exteriores

La cantidad correspondiente al punto 8.1 de la planilla de cómputo es tres (3) UNIDADES. Estas perfileras son individuales compuestas por pares de perfiles doble T para soportar: Condensador de equipo AA, un tanque de acero inoxidable de 1000lts para agua de consumo y un tanque similar para sistema de agua tratada