

Renglon	codigo de catalogo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Descripcion
1	3.3.3-2727-28	PRUEBA HIDRAULICA; DESCRIPCION: PRUEBA HIDRAULICA, CRITERIO SOCIAL: SIN	Servicio	2	Realizacion anual de prueba hidraulica incluyendo sellados del equipo , apertura y cierre de cajas de humo y bocas de inspeccion lado agua domos. Determinacion de espesores por ultrasonido. Fotografias digitales de las partes internas, lado agua lado gases .Calculo resistentes de verificacion segun codigo ASME seccion III Div I. calculo de verificacion de las valavulas de seguridad . Formulario especificacion tecnica. Confeccion de la documentacion . Informe de los siguientes artefactos: dos calderas FIMACO Homutubular modelo SK CA 25/8 25 mts de superficie de calefaccion Incluye Iso siguientes repuestos • Cambio de Juntas de puertas, puerta de explosión y Entrada Hombre. • Cambio de Tapón Fusible
2	3.3.3-2727-28	PRUEBA HIDRAULICA; DESCRIPCION: PRUEBA HIDRAULICA, CRITERIO SOCIAL:	Servicio	1	Inspeccion anual de aparato sometido a presion . Realizacion anual de prueba hidraulica. Determinacion de espesores por ultrasonido . Calculo resistente de verificacion según codigo ASME seccion VIII Div I Calculo de verificacion de las valvulas de seguridad . confeccion de documentacion . informe correspondiente del sigueinte artefacto . un pulmon de aire comprimido de 200lt presion de trabajo 3 kg/cm2
3	3.3.3-2727-30	SERV. CERTIFICACION DE EQUIPO; DESCRIPCION; SERV.CERTIFICACION DE EQUIPOS	Servicio	1	Inspeccion anual de aparato sometido a presion . Determinacion de espesores por ultrasonido . Calculo resistente de verificacion según codigo ASME seccion VIII Div I Calculo de verificacion de las valvulas de seguridad . confeccion de documentacion . informe correspondiente del sigueinte artefacto . un pulmon de aire comprimido de 444lt presion de trabajo 8 kg/cm2