

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características técnicas del equipo solicitado

El kit está compuesto por un sistema de enfriamiento para loop de agua WFI compuesto por instalación de cañería de termofusión ACQUASYSTEM con aislación térmica y válvulas de regulación y corte a cinco puntos de uso (tres puntos en uso en el servicio Sueros Terapéuticos y dos en Planta de Producción de Biológicos), incluye chiller para generación de agua a baja temperatura con compresor tecnología SCROLL 380, Contar con 2 válvulas de toma de muestras y tubo de 25.4mm AISI 316L ASME BPE para interconexión con reactores, 5 intercambiadores de calor de pacas dobles de acero inoxidable 316L, en bastidores de acero al carbono.

Debe Incluir:

- La contratación incluye acarreo, entrega, instalación del equipo, puesta en marcha, manuales de mantenimiento y operación
- Garantía mínima 1 año